

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань(843)206-01-48,
Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70, Нижний Новгород(831)429-08-12,
Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12,
Единый адрес: bnx@nt-rt.ru

ПАСПОРТ ТОВАРА № _____

Наименование изделия:

Клапан регулирующий типа Dynamic

Обозначение изделия: (пример)

Dynamic p/p Ду 15 Ру 25

www.brn.nt-rt.ru



Область применения:

Комбинированный балансирующий клапан Dynamic выполняет функцию автоматического ограничителя расхода, а при установке на него управляющего электропривода дополнительно реализует функцию регулирующего клапана (регулятора температуры). Предназначен для работы в системах водяного отопления и охлаждения, а также системах холодоснабжения с водным раствором этилен - или пропиленгликоля с концентрацией не более 50%.

Основные технические характеристики

Условное давление Ру, МПа	2,5
Максимальная среда, °C	120
Минимальная температура среды, °C	-20
Диапазон перепада давлений на клапане, кПа	30-400
Погрешность измерений расхода, %	+/- 3
Исполнительный механизм	Цифро-/аналоговый электропривод
Транспортируемая среда	Вода, этилен-/пропилен-гликолевые растворы с концентрацией не более 50%

Резьбовое присоединение

Артикул	Исполнение	Наименование	Присоединение	Расход, л/ч
4360000L-000001	Ду15L	BALLOREX® Dynamic - Low flow	Rp1/2"xRp1/2'	36-118
4360000S-000001	Ду15S	BALLOREX® Dynamic - Standard flow	Rp1/2"xRp1/2'	90-450
4360000H-000001	Ду15H	BALLOREX® Dynamic - High flow	Rp1/2"xRp1/2'	300-1400
4460000S-000001	Ду20S	BALLOREX® Dynamic - Standard flow	Rp3/4"xRp3/4"	320-882
4460000H-000001	Ду20H	BALLOREX® Dynamic - High flow	Rp3/4"xRp3/4"	835-2221
4560000S-000001	Ду25S	BALLOREX® Dynamic - Standard flow	Rp1"xRp1"	900-2160
4560000H-000001	Ду25H	BALLOREX® Dynamic - High flow	Rp1"xRp1"	1600-3300
4660000H-000001	Ду32H	BALLOREX® Dynamic - High flow	Rp 1 1/4"xRp1 1/4"	1600-4500
4760000H-000001	Ду40H	BALLOREX® Dynamic - High flow	Rp1 1/2"xRp1 1/2'	2500-7500
4860000H-000001	Ду50H	BALLOREX® Dynamic - High flow	Rp2"xRp2"	3800-12500

Материалы основных деталей

Наименование детали	Материал
Корпус	Коррозионно-стойкая латунь DZR
Картридж	Полисульфон
Уплотнение по штоку	Этиленпропилендиеновый мономер
Мембрана	Усиленный этиленпропилендиеновый мономер

Пометки о продаже

подпись

ФИО:

Инженер по качеству

М.П.



AB 28

Продукция сертифицирована в системе
сертификации ГОСТ Р

Сертификат соответствия № РОСС
DK.AB28.B03020 от 26.10.2009

Инструкция по эксплуатации:

1. Является обязательной установка сетчатых фильтров в системе во избежание быстрого засорения измерительной диафрагмы и прохода клапана;
2. Допускается прямая промывка системы в месте установки клапана. Для обратной промывки требуется временная деинсталляция съемного картриджа клапана.
3. К работе с клапаном допускается только квалифицированный персонал.

Инструкция по установке:

1. Клапан на трубопроводе должен быть установлен таким образом, чтобы стрелка на корпусе клапана совпадала с направлением потока транспортируемой среды;
2. Клапан может быть установлен в любом положении относительно своей продольной оси;
3. Прямой участок трубопровода до и после места установки клапана не требуется;
4. Попадание уплотнительных материалов в проход клапана должно быть строго исключено. Торцевая поверхность трубы должна быть защищена, наличие заусенцев исключено;
5. При установке картриджа нужного исполнения положение картриджа в корпусе задается направляющим пазом;
6. Для работы в качестве регулирующего клапана требуется установка управляющего электропривода; Установка привода производится на идущий в комплекте к приводу адаптер, предварительно накрученный на присоединительную резьбу картриджа клапана;
7. Подключение электропривода клапана к системе энергоснабжения должно осуществляться в соответствии со схемой подключения, приведенной в паспорте привода.

Техническое обслуживание:

1. Балансировочные клапаны BALLOREX® Dynamic специального обслуживания не требуют.

Меры безопасности при установке и работе клапана:

1. К установке в трубопровод и обслуживанию крана допускается только квалифицированный рабочий персонал.
2. Не допускается разборка клапана при наличии давления в системе.
3. Не рекомендуется пользование клапанов на средах, содержащих абразивные элементы.

Испытания:

Завершающим этапом технологического процесса производства клапанов Dynamic является проверка клапана на герметичность. 1 клапанов проходят тест на протечку по штоку, прочность корпуса.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с момента продажи. Гарантия распространяется на оборудование, установленное и используемое в соответствии с инструкциями по установке и техническими характеристиками изделия, описанными в данном паспорте или техническом описании.
