По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань(843)206-01-48,
Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70, Нижний Новгород(831)429-08-12,
Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12,
Единый адрес: bnx@nt-rt.ru

www.brn.nt-rt.ru

ПАСПОРТ

Наименование изделия: Расходомер для балансировочных клапанов типа S, M

Область применения: Расходомер предназначен для измерения расхода, температуры теплоносителя, протекающего через клапан, а также разности температур теплоносителя в подающей и обратной линии гидравлической системы.
Используется только совместно с балансировочными клапанами S, M.

Обозначение изделия: Расходомер для балансировочных клапанов S, M

Основные технические характеристики:

Наименование параметра	Значение
Расход:	
Принцип измерения	Турбинка
Показания расхода	Л/с или м.куб./ч
Диапазон измерения	0.01- 490 л/с
Разрешение	0.001- 0.1 л/с
Погрешность	+/-5%
Температура:	
Диапазон измерения	10- 90°C
Разрешение	0.1°C
Погрешность	+/-1°C

Комплект поставки:

	Наименование	**Кол. (шт)**
1	Расходомер для балансировочных клапанов BALLOREX® S, M	1
2	Тарировочный паспорт	1
3	Инструкция по эксплуатации	1
4	Паспорт изделия	1

Техническое обслуживание:

1. Расходомер требует обязательной калибровки не реже одного раза в полгода, производимой заводом-изготовителем. При активном использовании рекомендуется проводить замену фильтров при калибровке расходомера.

Меры безопасности при работе с расходомером:

1. К работе с расходомером допускается только квалифицированный рабочий персонал
2. Работа с расходомером должна проводиться только в полном соответствии с инструкцией, прилагаемой к расходомеру.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи. Гарантия распространяется на оборудование установленное и используемое в соответствии с инструкциями по установке и техническими характеристиками изделия, описанными в данном паспорте или техническом описании.

Пометки о продаже

	Инженер по качеству	М.П.
подпись		
ФИО:		

АВ 28

Продукция сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р

Сертификат соответствия № РОСС DK.AB28.B03020 от 26.10.2009